

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजीपुर

पत्र सं: प-2213/एफ0एस0-2022

दिनांक : 01-02-2022

सेवा में,

के०वी०एस० इंस्टीचूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर
मरदापुर, बक्सपुर, गाजीपुर।

विषय- ग्राम मरदापुर, बक्सपुर तहसील जखनियाँ जिला वाराणसी पर प्रस्तावित के०वी०एस० इंस्टीचूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर मरदापुर, बक्सपुर, गाजीपुर के निर्मित भवन के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 01-02-2022 के माध्यम से अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की है।

उक्त विषयक भवन निर्माण एवं विकास उपयोगी के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

- 1- पूरे भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर व होजरील का प्राविधान एन०वी०सी० 2005 के अनुरूप कराया जाय।
- 2- 25000 ली० क्षमता का टेरेस टैंक बनाकर 900 ली०/मि० क्षमता के टेरेस पम्प से जोड़ते हुए ए०आर०वी० और एन०आर०वी० की सहायता से उसको होजरील से जोड़ा जाय।
- 3- सेटबैक का किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं करेंगे, पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कारों को हटाकर खाली स्थान का प्रयोग अग्निशमन कार्यों में किया जा सके।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो तीन वर्ष तक वैध होगा। उल्लेखनीय है कि निर्माण हो जाने के उपरान्त सुरक्षा व्यवस्था एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था एन०वी०सी० मानक के अनुसार पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पुनः निरीक्षण कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। अन्यथा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजीपुर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजीपुर